

	名 称	品 種	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	給油設備改修工事							
	油タンク	9500		2	基		既設使用	
	消火器	ABC-10		2	本		既設使用	
	消火器BOX	2本立		1	組		既設使用	
	火気厳禁			1	枚		既設使用	
	標示板			2	個			
	防油堤	9500用		2	組			
	油コック	L-8φ		1	個			
	油コック	中間 S-8φ		1	〃			
	油コック	中間 S-10φ		1	〃			
	銅管	10φ		30	m			
	銅管	8φ		25	〃			
	継手支持金物			1	式			
	穴明工	12φ		2	個			
	標示テープ			30	m			
	さや管			55	〃			
	油タンク据付	9500		2	基			
	防油堤据付			2	〃			
	掘削埋戻			1	式			
	残土処理			1	〃			
	油タンク廻り配管			1	〃			

	名 称	品 種	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	暖房設備改修工事							
	真空式温水機		HKFL-160AL同等品 1回路	1	基			
	基礎増設			1	式			
	バタ弁		65×10K	2	個			
	ゲートバルブ		20×10K	4	〃			
	水高温度計		120φ	2	〃			
	自動空気抜弁		AV-20	2	〃			
	白鋼管配管		65A	4	m			
	白鋼管配管		50A	2	〃			
	白鋼管配管		20A	3	〃			
	鋼管配管		8φ	8	〃			
	継手支持金物			1	式			
	金物取付			1	〃			
	既設管撤去			1	〃			
	既設煙導撤去			1	〃			
	真空温水機撤去			1	〃			
	仮設作業台			1	〃			
	ボイラ廻り配管			1	〃			
	保温及びラッキング撤去工		300φ×1,000L	1	〃			
	煙導加工接続			1	〃			
	真空温水機搬入据付			1	〃			

	名 称	品 種	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	給湯設備改修工事							
	直圧給湯機		OQB-G4702WFF同等品	1	台			
	給排気筒セット		FF-103W	1	組			
	スライト`延長管		L405~710	2	本			
	オイルストレーナーセット		HHD	1	個			
	ゲートバルブ`		10K×20A	2	〃			
	ゲートバルブ`		10K×15A	2	〃			
	フレキ継手		300φ×20φ	2	本			
	モルコ配管		32A	16	m			
	モルコ配管		20A	5	〃			
	継手支持金物			1	式			
	エア`穴明工		120φ	1	ヶ所			
	給湯機取付工			1	台			
	排気筒取付工			1	式			
	既設管撤去工		(ラインポンプ`及び密閉タンク共)	1	〃			
	既設管接続配管工			1	〃			
	保温工		32φ	16	m			
	保温工		20φ	5	〃			
	電気配線工事			1				
	養生費			1				
	試験運転調整費			1				

	名 称	品 種	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	不凍液入替工事							
	配管洗浄費	20A		20.0	m			
	配管洗浄費	25A		10.0	//			
	配管洗浄費	32A		64.0	//			
	パ°ネルヒーター洗浄費	4000Kcal		5	台			
	パ°ネルヒーター洗浄費	2500Kcal		1	//			
	床暖房	1000m ²		1	式			
	不凍液			1,200	L			
	養生費			1	式			
	洗浄用給水管接続			1	//			
	配管不凍液交換作業	コンプ°レッサー		1,200	L			
	試験運転調整費			1	式			
	廃材運搬費	不凍液		1	往復			
	雑工費			1	式			
	計							